

**Испытательная лаборатория (центр)**

 Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а, Тел/факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14 февраля 2018 г.,

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**  
 162394, РОССИЯ, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29,  
 тел. (81738) 2-74-77, E-mail: [ustug@fbuz35.ru](mailto:ustug@fbuz35.ru)

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

### № 18-03-02-5865 от 29 июня 2018 года

Заявитель:	<b>ЗАО "Агрофирма имени Павлова"</b>
Адрес заявителя:	<b>Вологодская область, Никольский район, д. Мелентьево, ул.Кузнецова, д.46-а</b>
Наименование образца (пробы):	<b>Водопроводная вода</b>
Источник исследования:	<b>г.Никольск, водопровод ЗАО "Агрофирма им.Павлова"</b>
Место отбора, адрес:	<b>Никольский р-н, г. Никольск, улица Заводская, д.30а, водоразборный кран раковины</b>
Точка отбора:	<b>Внутренняя сеть</b>
НД на отбор:	<b>ГОСТ Р 56237-2014</b>
Дата и время отбора:	<b>26 июня 2018 г. в 05 ч. 00 мин.</b>
Ф.И.О. отобравшего пробу:	<b>Московкина Т.В.</b>
Дата и время доставки пробы:	<b>26 июня 2018 г. в 11 ч. 30 мин.</b>
Условия транспортировки:	<b>Автотранспорт</b>
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	<b>СанПиН 2.1.4.1074-01</b>
Цель исследования:	<b>производственный контроль</b>
Даты проведения испытаний:	<b>с 11 ч. 35 мин. 26 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г.</b>
Код образца	<b>18-03-02-5865</b>

**Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2**

**Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям**

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	не обнаружено	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

**Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям**

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	менее 1 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

пом.врача по общей гигиене \_\_\_\_\_

Калининская М.В.

Зам.руководителя ИЛЦ \_\_\_\_\_

Н.А.Логунова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре